



SEZIONE TECNICA - Appendice 2.8: Interventi di Manutenzione Straordinaria

Sintesi degli interventi di manutenzione straordinaria

Identificazione intervento		Immobile/insieme di imm.		Impianto	Servizio	Tempi di realizzazione			Priorità intervento	Costo intervento
Cod.id.	Denominazione sintetica	Tipologia intervento	Cod.			Denominazione	Inizio	Fine		
01	Sostituzione di n. 2 gruppi frigoriferi Trane RTAA 214 con n. 2 nuovi gruppi frigoriferi condensati ad aria di capacità frigorifera pari a 421 kW	Sostituzione per fine ciclo di vita	01.E01	AOU S. Luigi Gonzaga - Centrale Termica	Produzione acqua refrigerata	A.2CE	Da definire in accordo con l'Amministrazione	35 giorni	ALTA	€ 200.000,00
02	Adeguamento centrale frigorifera mediante sostituzione torri evaporative esistenti con nuova torre evaporativa (pot. 3.800 kW)	Altro	01.E01	AOU S. Luigi Gonzaga - Centrale Termica	Produzione acqua refrigerata	A.2CE	Da definire in accordo con l'Amministrazione	45 giorni	MEDIA	€ 95.000,00
03	Integrazione della centrale di generazione vapore mediante installazione di un nuovo generatore di vapore in container da esterno (1700 kg/h).	Altro	01.E04	AOU S. Luigi Gonzaga - Padiglione 3- Cardiologia	Produzione vapore	A.1	Da definire in accordo con l'Amministrazione	90 giorni	MEDIA	€ 195.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 490.000,00
QUANTITÀ TOTALE INTERVENTI		
Alta	1	
Media	2	
Bassa	0	



SEZIONE TECNICA - Appendice 2.9: Interventi di Riqualificazione Energetica

Sintesi degli interventi di riqualificazione energetica

Identificazione intervento		Immobile/ insieme di imm.		Impianto	Servizi	Tempi di realizzazione			Risparmio energetico annuo	Priorità intervento	Costo intervento
Cod.id.	Denominazione sintetica	Cod.	Denominazione			Inizio	Fine	Durata			
01	Realizzazione di nuovo impianto di trigenerazione costituito da motore endotermico e assorbitore - 1.200 kW _e	01.E01	AOU S. Luigi Gonzaga - Centrale Termica	Riscaldamento	A.1	15/05/20	15/10/20	153 giorni	460 TEP/anno	ALTA	€ 1.252.000,00
				Climatizzazione estiva	A.2				310 TEP/anno		€ 320.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		€ 1.572.000,00
QUANTITÀ TOTALE INTERVENTI		Alta 1
		Media 0
		Bassa 0